



## ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOŚ-RPE.0003.4.2025.MO

Opole, dnia 18 lipca 2025 roku

**Leszek Antoszczyszyn**  
**Radny Województwa Opolskiego**

W związku z Pańską interpelacją nr **1/VII/25** z dnia **7 lipca 2025 r.** dotyczącą stanu wód rzeki Kłodnica i Kanału Gliwickiego – przekazuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wystąpił w dniu 10.07.2025 r. do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) o udostępnienie wyników badań wód przeprowadzonych w ww. zakresie i terminie - 5 lipca 2025 r. - wskazanych w interpelacji.

Po uzyskaniu właściwej informacji ze strony GIOŚ, zostanie ona Panu przekazana jako uzupełnienie do niniejszej odpowiedzi.

Jednocześnie wskazuję, iż zakaz korzystania z wód rzeki Kłodnica został ustalony rozporządzeniem porządkowym nr 0510/P/8/2025 **Wojewody Opolskiego** z dnia 5 lipca 2025 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód rzeki Kłodnica na odcinku od granicy województwa opolskiego do śluzy w Sławęcicach (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 5 lipca 2025 r. poz. 1762) – **w załączeniu**. Zakaz i jego warunki, zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 lipca 2025 r. Natomiast w dniu 10 lipca 2025 r. zakaz ten został odwołany przez Wojewodę Opolskiego.

Członek Zarządu  
Województwa Opolskiego

Antoni Konopka  
Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Antoni Konopka

**Załącznik:**

Rozporządzenie nr 0510\_P\_8\_2025 WO z dnia 05.07.2025 r.pdf



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 5 lipca 2025 r.

Poz. 1762

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 05.07.2025 14:59:22



### ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/8/2025 WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 5 lipca 2025 r.

#### **w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód rzeki Kłodnica na odcinku od granicy województwa opolskiego do śluzy w Sławięcicach**

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) w związku koniecznością zwalczania złotej algi w wodach rzeki Kłodnica poprzez aplikację perhydrofluorowodoru oraz mając na względzie ochronę życia, zdrowia i mienia zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zakaz korzystania z wód rzeki Kłodnica na odcinku od granicy województwa opolskiego do śluzy w Sławięcicach.

2. Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, o których mowa w ust. 1.

3. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód oraz prac konserwacyjnych.

§ 2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2025 r. poz. 734).

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się na okres do dnia 31 lipca 2025 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski

*Monika Jurek*



## ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOŚ-RPE.0003.4.2025.MO

Opole, dnia 23 lipca 2025 roku

**Leszek Antoszczyszyn**  
**Radny Województwa Opolskiego**

Zgodnie z odpowiedzią, udzieloną w dniu **18.07.2025 r.**, na Pańską interpelację nr **1/VII/25** z dnia **07.07.2025 r.**, przekazuję uzupełnienie o dane dostarczone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), o które Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wystąpił w dniu 10.07.2025 r. (**w załączeniu:** „Pismo GIOŚ do Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego.pdf” oraz „Wyniki badań wód rzeki Kłodnicy przeprowadzonych przez CLB GIOŚ w dniu 5.07.2025 r.pdf”).

Jednocześnie wskazuję, iż wspomniane w ww. odpowiedzi, odwołanie zakazu korzystania z wód rzeki Kłodnica w dniu 10.07.2025 r. nastąpiło poprzez rozporządzenie porządkowe nr 0510/P/9/2025 Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. uchylające rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód rzeki Kłodnica na odcinku od granicy województwa Opolskiego do śluzy w Sławięcicach, mocą Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 10 lipca 2025 r. poz. 1792 (również w załączeniu).

Członek Zarządu  
Województwa Opolskiego

Antoni Konopka  
Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Antoni Konopka

### Załączniki:

1. Pismo GIOŚ do Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego.pdf
2. Wyniki badań wód rzeki Kłodnicy przeprowadzonych przez CLB GIOŚ w dniu 5.07.2025 r.pdf
3. Rozporządzenie nr 0510\_P\_9\_2025 WO z dnia 10.07.2025 r.pdf



**GŁÓWNY INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Warszawa, 17 lipca 2025 r.

DP-WSW.050.79.2025.lk

**Pani  
Małgorzata Juszcyszyn-Pieczonka  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Ochrony Środowiska  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego**

*Szanowna Pani Dyrektor,*

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lipca 2025 r., znak: DOŚ-RPE.0003.4.2025.MO, dotyczące interpelacji Pana Leszka Antoszczyszyna – Radnego Województwa Opolskiego, z dnia 7 lipca 2025 r. nr: 1/VII/25, zawierające prośbę o przekazanie wyników pomiarów jakości wód rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2025 r. w związku z alertem RCB z dnia 4 lipca 2025 r., i ich odniesienia do wartości normatywnych, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

W związku ze wzrostem liczebności Prymnesium cf parvum „złotej algi” w Kanale Gliwickim, Międzyresortowy Zespół ds. Odry w dniu 4 lipca 2025 r. podjął decyzję o dozowaniu nadtlenu wodoru (perhydrolu) w rzece Kłodnicy. Zgodnie z wymaganiami Procedury Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 5 lipca 2025 r. wykonało badania rzeki Kłodnicy dwukrotnie (bez dodatku i z dodatkiem perhydrolu) w następujących lokalizacjach: Kłodnica powyżej MEW m. Pławniowice, Kłodnica poniżej MEW m. Pławniowice, Kłodnica Ujazd, Kłodnica ujście do Odry. Wyniki badań przekazuję w załączeniu.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe badania nie zostały wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wobec czego nie można ich odnieść do wartości normatywnych<sup>1</sup>.

Z poważaniem

**Hanna Kończal**  
Główny Inspektor  
Ochrony Środowiska  
/ – podpisany elektronicznie/

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1475)

**L. zał.: 1**

Wyniki badań wód rzeki Kłodnicy przeprowadzonych przez CLB GIOŚ w dniu 5.07.2025 r.

| L.p. | Data pobrania próbki         | Godzina pobierania | Lokalizacja                         | Temperatura wody [st.C] | Tlen rozpuszczony [mg/l] | Nasycenie tlenem [%] | Przewodność [ $\mu$ S/cm] | pH  | H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> [mg/l] | Fitoplankton (pod kątem Prymnesium cf parvum) [os/l] |
|------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.   | 05.07.2025 r.<br>próbka zero | 10:45              | Kłodnica powyżej MEW m. Pławniowice | 23,6                    | 12,3                     | 149                  | 5690                      | 8,4 | —                                    | 32 973 686                                           |
| 2.   | 05.07.2025 r.<br>próbka zero | 11:04              | Kłodnica poniżej MEW m. Pławniowice | 22,5                    | 11,0                     | 130                  | 5670                      | 8,3 | —                                    | 30 294 574                                           |
| 3.   | 05.07.2025 r.<br>próbka zero | 11:45              | Kłodnica Ujazd                      | 21,5                    | 5,8                      | 65                   | 4760                      | 7,8 | —                                    | 934 254                                              |
| 4.   | 05.07.2025 r.<br>próbka zero | 12:27              | Kłodnica ujście do Odry             | 22,0                    | 8,5                      | 97                   | 4690                      | 7,9 | —                                    | 3 050 066                                            |
| 5.   | 05.07.2025 r.                | 16:20              | Kłodnica powyżej MEW m. Pławniowice | 26,1                    | 17,9                     | 220                  | 5040                      | 8,6 | 0                                    | 40 598 745                                           |
| 6.   | 05.07.2025 r.                | 16:35              | Kłodnica poniżej MEW m. Pławniowice | 26,0                    | 14,8                     | 178                  | 5350                      | 8,5 | 0                                    | 38 125 725                                           |
| 7.   | 05.07.2025 r.                | 19:00              | Kłodnica Ujazd                      | 25,9                    | 15,3                     | 191                  | 4953                      | 8,6 | 0                                    | 822 800                                              |
| 8.   | 05.07.2025 r.                | 19:30              | Kłodnica ujście do Odry             | 22,9                    | 8,3                      | 98                   | 4840                      | 7,9 | 0                                    | 2 642 700                                            |



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 1792

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 10.07.2025 14:42:35



### ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/9/2025 WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 10 lipca 2025 r.

#### **uchylające rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód rzeki Kłodnica na odcinku od granicy województwa Opolskiego do śluzy w Sławięcicach**

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Uchyla się rozporządzenie porządkowe nr 0510/P/8/2024 Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2025 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód rzeki Kłodnica na odcinku od granicy województwa opolskiego do śluzy w Sławięcicach (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1762).

**§ 2.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski

*Monika Jurek*