

DECYZJA

Na podstawie art. 192, w związku z art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Kodurę, z dnia 5 grudnia 2025 r. nr T/461/2025 (wpływ do UMWO – 5.12.2025 r.), o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-RPŚ.7222.59.2023.BG z 28 marca 2024 r. (z późn. zm.) dla instalacji spalania paliw o łącznej mocy nominalnej 7653,53 MW_t, położonej i eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu

orzekam

I. zmienić decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-RPŚ.7222.59.2023.BG z 28 marca 2024 r. ze zmianą w decyzjach tego samego organu nr DOŚ-RPŚ.7222.34.2024.JZ z 19 grudnia 2024 r. oraz nr DOŚ-RPŚ.7222.16.2025.JZ z 23 maja 2025 r., udzielającą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o łącznej mocy nominalnej 7653,53 MW_t, położonej i eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu, w następujący sposób:

W punkcie IV. pn. „Gospodarka ściekowa” tabela nr 15 otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 15

Lp.	Rodzaj ścieków	Wskaźnik									
		Temperatura [°C]	Odczyn pH	Chlorki [mgCl/l]	Siarczany [mgSO ₄ /l]	ChZT _C [mgO ₂ /l]	Azot amonowy [mg N _{NH4} /l]	Azot azotanowy [mg N _{NO3} /l]	Glin [mg Al/l]	Rodanki [mg SCN/l]	Zawiesina [mg/l]
1.	Odsoliny z chłodzi kominowych bloków 1-4 (nowy SUW)	35	8,0-9,0	200	450	60	-	10	5	10	20
2.	Odsoliny z chłodzi kominowych bloków 5 i 6	35	8,0-9,0	200	350	40	-	10	5	10	5
3.	Ścieki z Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1-4	35	6,5-8,5	60 000	1 500	1 000	150	100	-	100	35
4.	Ścieki z Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 5 i 6	35	6,5-8,5	30 000	1300	600	150	100	-	100	35
5.	Ścieki ze stacji regeneracji jonitów bloków 1-4 i bloków 5 i 6 (gromadzone w zbiornikach 104a i 104b, a następnie odprowadzane do kanalizacji okresowo co około 2 tygodnie)	35	4,0-9,0	5 000	1 000	100	-	10	-	15	100
6.	Przelewy z hydroodżużlania	35	8,5-10,5	150	350	50	10	15	5	15	150
7.	Z układu nawęglania, odżużlania i odpopielania bloków 5-6	35	7,0-8,0	100	180	40	-	-	-	-	10
8.	Ścieki z nowej	35	7,0-9,0	500	300	100	-	-	5	-	60

	stacji uzdatniania wody (SUW) gromadzone w zbiornikach B1 i B2 zrzucane opcjonalnie do kanalizacji										
9.	Pozostałe ścieki przemysłowe z bloków nr 5 i 6	35	7,0-8,0	100	180	40	-	-	-	-	10

”

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pan Dariusz Kodura, pełnomocnik PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, pismem z 5 grudnia 2025 r., nr T/461/2025 (wpływ do UMWO – 5.12.2025 r.) zwrócił się do organu o zmianę pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-RPŚ.7222.59.2023.BG z 28 marca 2024 r. (ze zmianą) dla instalacji spalania paliw o łącznej mocy nominalnej 7653,53 MW_t, położonej i eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu, w zakresie zmiany stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Do wniosku dołączono:

- zapis wniosku na elektronicznym nośniku danych (płyta CD),
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w kwocie 10,00 zł,
- pełnomocnictwo dla Pana Dariusza Kodury upoważniające do reprezentowania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł,
- dokument potwierdzający, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. w Bełchatowie jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, tj. wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000032334, sporządzony na dzień 4 grudnia 2025 r.

Organem ochrony środowiska właściwym do zmiany niniejszego pozwolenia zintegrowanego, w myśl przepisu art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz z uwagi na właściwość miejscową jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy *Prawo ochrony środowiska* w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym zakończonym niniejszą decyzją, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest stroną z uwagi na fakt, że przedmiotowe pozwolenie zintegrowane nie obejmuje korzystania z wód, tj. poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono 19 stycznia 2026 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (karta nr 009/2026).

Mając na względzie dyspozycję zawartą w art. 209 ustawy *Poś*, organ przy piśmie z 10 grudnia 2025 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.52.2025.AK przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zmianę ww. pozwolenia zintegrowanego w postaci elektronicznej.

Marszałek Województwa Opolskiego po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku uznał, że wnioskowana zmiana nie jest istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji objętej wymogiem uzyskania

pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu przepisów art. 214 ust. 3 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, mogąca spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż nie następuje zwiększenie skali działalności. Planowana zmiana nie mieści się również w definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, ponieważ przez istotną zmianę instalacji w rozumieniu tego przepisu uważa się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która powodowałaby znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, a planowane zmiany nie powodują emisji, która uległaby znacznemu zwiększeniu.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, organ pismem z 12 grudnia 2025 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.52.2025.AK wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do przedłożenia zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności, o których nowa w art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* oraz w art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*. Wymagane dokumenty zostały przedłożone przy piśmie z 12 stycznia 2026 r. nr T/29/2026 (data wpływu do UMWO – 13.01.2026 r.)

Wobec faktu, że wniosek wraz z uzupełnieniem spełnił wymogi formalne oraz mając na uwadze art. 61 § 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ pismem z 16 stycznia 2026 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.52.2025.AK zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania, jednocześnie informując stronę o jej uprawnieniach wynikających z przepisów ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ zapewniając stronie czynny udział w każdym stadium postępowania oraz dając możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w tym samym piśmie zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie organu, przez okres 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Strona postępowania w ww. terminie nie wniosła uwag.

Organ nie uznał niniejszej zmiany pozwolenia zintegrowanego za istotną zmianę w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, dlatego zgodnie z brzmieniem art. 41a ust. 6 ustawy *o odpadach* nie miał podstaw do zwrócenia się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których prowadzone jest przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zgodnie z dyspozycją art. 183c ust. 7 ustawy *Prawo ochrony środowiska* oraz art. 41a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy *o odpadach*, nie stosuje się w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z tym, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz mając na względzie obecnie obowiązujące przepisy prawa, organ nie ma obowiązku:

- ustalania w pozwoleniu zintegrowanym warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z operatu przeciwpożarowego, bowiem Zakład jest zobligowany do stosowania procedur wynikających z opracowanego programu zapobiegania awariom,
- występowania do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji.

Ze względu na fakt, że wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie uwzględnia zmian w gospodarce odpadami, w szczególności w zakresie przetwarzania odpadów, organ nie miał podstaw do zwrócenia się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, na podstawie przepisów art. 41 ust. 6a ustawy *o odpadach*.

W dotychczas posiadanym przez PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwoleniu zintegrowanym określono stan i skład ścieków możliwych do wprowadzania do zakładowej oczyszczalni ścieków, w zakresie którego określono m.in. zawartość azotu amonowego:

- dla ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin 1-4: 650 mg N_{NH4}/l do czasu zakończenia badań pilotażowych usuwania azotu amonowego oraz ukończenia budowy instalacji do jego usuwania, w terminie wskazanym w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z 15 października 2015 r.

- nr DOŚ.7222.24.2015.Msu (z późn. zm.) dla instalacji oczyszczalnia ścieków położonej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu. Po tym czasie - 50 mg N_{NH_4}/l ;
- dla ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin 5 i 6: 50 mg N_{NH_4}/l .

Wniosek Zakładu obejmował zmianę zapisów tabeli nr 15 poprzez usunięcie odnośnika określającego termin dopuszczający wprowadzanie ścieków o podwyższonej zawartości azotu amonowego w zależności od czasu zakończenia badań pilotażowych usuwania azotu amonowego oraz ukończenia budowy instalacji do jego usuwania oraz ustalenie dopuszczalnych zawartości tego zanieczyszczenia na poziomach:

- dla ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin 1-4: 150 mg N_{NH_4}/l ;
- dla ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin 5 i 6: 150 mg N_{NH_4}/l .

Uzasadniając powyższe żądanie Zakład przedłożył zestawienie analiz jakości ścieków wprowadzanych do wód rzeki Odry. W latach 2021-2025 zawartość azotu amonowego w ściekach wprowadzanych do wód rzeki Odry kształtowała się w zakresie 0,5 – 8,50 mg N_{NH_4}/l z jednym wyjątkiem, gdy w grudniu 2021 r. oznaczono w ściekach zawartość 12 mg N_{NH_4}/l . Natomiast zawartość azotu azotynowego w latach 2021-2025 zawierała się w przedziale 0,06 – 0,97 mg N_{NO_2}/l z wyjątkiem dwóch pomiarów: w październiku i w grudniu 2023 r. gdzie oznaczono w ściekach zawartość w ilości 1,10 mg N_{NO_2}/l . Powyższe dane w opinii organu wykazują, że aktualna praca instalacji spalania paliw, w tym ścieki wprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków, nie powoduje zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w ściekach emitowanych do środowiska, a stan i skład ścieków wprowadzanych ostatecznie do wód rzeki Odry wykazuje stabilność w dłuższym okresie czasu.

W związku z uruchomieniem w instalacji spalania paliw bloków nr 5 i nr 6, przy jednoczesnym mniejszym obciążeniu bloków nr 1-4, profil zanieczyszczeń ścieków technologicznych wprowadzanych na oczyszczalnię ścieków, a następnie wprowadzanych do wód rzeki Odry zmienił się w sposób zapewniający dotrzymywanie bardziej wymagających warunków wprowadzania ścieków do środowiska.

Jednocześnie Zakład złożył wniosek o zmianę zapisów decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z 15 października 2015 r. nr DOŚ.7222.24.2015.Msu (z późn. zm.) dla instalacji oczyszczalnia ścieków położonej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu w zakresie weryfikacji stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód rzeki Odry w związku z odstąpieniem od realizacji instalacji do usuwania azotu amonowego. Marszałek Województwa Opolskiego przychylił się do tego wniosku i decyzją z 30 stycznia 2026 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.53.2025.AK zmienił zapisy ww. decyzji dla instalacji oczyszczalnia ścieków, uwzględniając rezygnację Zakładu z realizacji wcześniej planowanej instalacji do usuwania azotu amonowego.

Biorąc pod uwagę przedłożone wyniki badań jakości ścieków, jak również przyjmując argumentację Zakładu o braku zasadności realizacji instalacji do usuwania azotu amonowego w aktualnych warunkach pracy instalacji do spalania paliw, Marszałek Województwa Opolskiego przychylił się do wniosku i uznał go za zasadny.

Ponadto, biorąc pod uwagę przepisy art. 186 ust. 8-10 ustawy *Prawo ochrony środowiska* organ stwierdził, że nie zaszła żadna z wymienionych przesłanek do odmowy wydania przedmiotowej decyzji, bowiem prowadzący instalację nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono zaświadczenia o niekaralności), nie orzeczono wobec niego administracyjnej kary pieniężnej za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono oświadczenia), ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wskazane w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny* (Dz. U. z 2025 r., poz. 383).

Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego określone w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-RPŚ.7222.59.2023.BG z 28 marca 2024 r. (ze zmianami) udzielającej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o łącznej mocy nominalnej 7653,53 MW_e, położonej i eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu pozostawiono bez zmian.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy o odpadach, jest obowiązany do

złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową zgodnie z pozycją I punkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154) w wysokości 10 zł. Wpłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Opola: Bank Millennium Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w dniu 3 grudnia 2025 r.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Marszałka Województwa

Dyrektor

Departament Ochrony Środowiska

Mateusz Menzel

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Dariusz Kodura – pełnomocnik PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie

adres do korespondencji:

Oddział Elektrownia Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole